

ВНИМАНИЕ

Управление муниципального заказа администрации города Владимира вносит разъяснения положений документации открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по замене оконных блоков в женской консультации МУЗ «Родильный дом № 1 г. Владимира» (дата начала рассмотрения заявок 24 сентября 2009 года в 9 час. 00 мин.. по московскому времени)

Вопрос:

№ п/п	Раздел аукционной документации (инструкции участникам размещения заказа, информационной карты аукциона и т.п.)	Ссылка на пункт аукционной документации, положения которого следует разъяснить	Содержание запроса на разъяснение положений аукционной документации
1	Требования к предмету государственного контракта	Локальная смета № 5 На замену оконных блоков в женской консультации МУЗ «Родильный дом № 1»	Расхождение в объемах монтируемых оконных блоков с объемом в стоимости. (Монтаж п.5+ п.6 + п.7=157,1 м ² ; Стоимость оконных блоков п.8+п.9+п.10+п.11+12=182,26м ² , кроме этого балконная дверь с фрамугой 3,23м ² , которой в монтаже нет)
2	Требования к предмету государственного контракта	Схемы технических решений конструкций оконных блоков	Согласно схемы площадь оконных блоков получается 204,1486м ² : 1,45х(1,84+0,5)х1 шт=3,393м ² 2,26х(1,8+0,5)х36шт=187,128м ² 1,12х(1,82+0,5)х4 шт=10,3936м ² 1,54х2,1 х1 шт=3,234м ²
3	Требования к предмету государственного контракта	Схемы технических решений конструкций оконных блоков	Что такое срубка и приемный профиль
4	Требования к предмету государственного контракта	Приложение № 3 к Информационной карте	Какое количество ручек с замком

Ответ:

п.1. Объемы монтируемых оконных блоков и стоимость оконных блоков учитывать в соответствии со сметной документацией, ведомостью объемов работ и техническими условиями.

п.2. В схеме технических решений конструкций используется только эскиз оконных блоков.

п.3. Срубка- промежуток между двумя старыми рамами, имеющий толщину в 0,5 кирпича.

Приемный профиль- используется при отделке откосов

п.4. Количество ручек с замками — 2 шт.