

**Дефектная ведомость**  
**на текущий ремонт системы электроснабжения (спортзал, группы №№ 1,2,4,5)**  
**в ДОУ № 116, ул. Михайловская, 26, тел. 53 18 67**

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	Демонтаж осветительных приборов: выключателей, розеток	100 шт	0,28
2	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт	0,08
3	Демонтаж: люстры и подвесы с количеством лмп до 5	шт	16
4	Демонтаж: рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемой на металлическом основании, трехполюсный на ток, А, до 400	шт	1
5	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2	100 шт	0,62
6	Светильник потолочный типа: ЛПО46-2х40-002 УХЛ4) (или эквивалент)	шт	53
7	Лампы люминисцентные ртутные низкого давления типа ЛТБ 40 Б-1 (или эквивалент)	10 шт	12,5
8	Стартеры для люминисцентных ламп 80С-220 (или эквивалент)	10 шт	12,5
9	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды двухламповый	100 шт	0,06
10	Светильник, встраиваемый в подвесной потолок типа: НВО32х60-001 (или эквивалент)	шт	6
11	Короб по стенам и потолкам, длина, 2	100 м	2,46
12	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 20х12 мм	м	166
13	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 25х20 мм	м	80
14	Кабель, сечение мм <sup>2</sup> , до 6 в коробах	100 м	3,86
15	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил – 3 и сечением 2,5мм <sup>2</sup> (или эквивалент)	1000 м	0,2
16	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил – 3 и сечением 1,5мм <sup>2</sup> (или эквивалент)	1000 м	0,186
17	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт	0,15
18	Выключатель одноклавишный открытой установки брызгозащищенный В-6-Б	шт	15
19	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке	100 шт	0,12
20	Розетка штепсельная открытой установки, одноместная, с третьим заземляющим контактом, брызгозащищенная РЦ20-БМ (или эквивалент)	шт	12
21	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой	шт	14
22	Коробка универсальная марки УК-Р-0,5-30 (или эквивалент)	шт	14
23	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике до 4	100 шт	0,04
24	Светильник потолочный типа: ЛПО46-4х18-002 УХЛ4) (или эквивалент)	шт	4
25	Лампы люминисцентные ртутные низкого давления типа ЛТБ 20 БЗ-1 (или эквивалент)	10 шт	1,6
26	Стартеры для люминисцентных ламп 80С-220 (или эквивалент)	10 шт	1,6

27	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 51 см	100 шт	0,12
28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 100	шт	1
29	Выключатели автоматические АП50Б ЗМТ УЗ I-63А (или эквивалент)	шт	1

СОГЛАСОВАНО: заведующая ДОУ №116 \_\_\_\_\_ Т.Г. Родионова

Составил: ведущий специалист Г.М. Зайцева, 32 33 46