



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ВЛАДИМИРА**

**Управление жилищно-
коммунального хозяйства**

ул. Горького, д. 95-а, г. Владимир, 600026

тел. 4922 53 18 98, факс 4922 53 37 60

e-mail: ugkh@vladimir-city.ru

<http://www.vladimir-city.ru>

30.05.2023 № 36-01/2260

на № _____ от _____

Заместителю директора
по коммерции и развитию
филиала «Владимирский»
ПАО «Т Плюс»

Т.Д. Беловой

vla-kanc@tplusgroup.ru

Уважаемая Тамара Дмитриевна!

Управление направляет в Ваш адрес замечания и предложения по проекту утверждаемой части актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования город Владимир, размещенного на сайте администрации города 18.05.2023 года.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

И.о. начальника управления

А.И. Шумник

Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Владимира

30.05.23 С.А. Камардаш
(подпись, дата)

Начальник отдела энергетики и энергосбережения управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Владимира

30.05.23 И.П. Грунин
(подпись, дата)

Проект подготовил:

заместитель начальника отдела энергетики и энергосбережения управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Владимира Козлов С.А., 53 42 36

30.05.2023
(должность, Ф.И.О., контактные телефоны внутренней и городской связи, подпись)

Приложение

к письму УЖКХ

от 30.05.2023 № 364/2260

Замечания и предложения
по утверждаемой части актуализации схемы теплоснабжения
муниципального образования город Владимир

1. Утверждаемую часть выполнить в формате OpenOffice и соблюдением требований по оформлению нормативно-правовых актов.

2. Раздел 2.

2.1. В пункте 2.1

2.1.1. В таблице 21 пункт 1 в зону деятельности ТЭЦ-2 включить дома № 8, 10 по ул.Садовой (стр. 59).

2.1.2. В таблице 21 пункт 34 дома № 8, 10 по ул.Садовой исключить из зоны системы теплоснабжения (стр. 63).

2.1.3. В таблице 21 пункт 5 исключить, потребителей включить в пункт 1 (стр. 61).

2.1.4. Таблицу 21 дополнить пунктом «Котельная ул.Центральная, 18-а, мкр.Коммунар» - потребители «ул.Школьная, д.1-а (школа № 46), ул.Зеленая, 60-в (д/сад), ул.Центральная, 17-б) (стр.65).

2.1.5. Подпункт 2.1.17 (стр. 85) дополнить новым источником теплоснабжения БМК ООО «Владимиртеплогаз».

«Теплоснабжающие организации в системе:

– ООО «ТеплогазВладимир»,

– ООО «Владимиртеплогаз».

2.1.6. В подпункте 2.1.26 (стр. 94) исключить дома № 8, 10 по ул.Садовой из зоны теплоснабжения.

2.2. В пункте 2.3

2.2.1. Слова «ввод в эксплуатацию котельной БМК мкр.Пиганово в 2023 г. для теплоснабжения потребителей мкр.Пиганово» исключить (стр. 111).

2.3. В разделе 4.

2.3.1. В сценариях 1, 2 пункта 4.1.1 (стр. 120) слова «Вывод из эксплуатации котельной мкр.Заклязьменский и переключение потребителей на БМК мкр.Заклязьменский. Ввод в эксплуатацию котельной БМК мкр.Пиганово для теплоснабжения потребителей мкр.Пиганово» изложить в редакции «Техническое перевооружение котельной мкр.Заклязьменский. Переключение потребителей мкр.Пиганово на БМК мкр.Пиганово.».

2.3.2. В пункте 4.1.2 (стр. 121, 123) «Ввод в эксплуатацию котельной БМК мкр.Пиганово для теплоснабжения потребителей мкр.Пиганово» изложить в редакции «Переключение потребителей мкр.Пиганово на БМК мкр.Пиганово.».

2.4. В разделе 5.

2.4.1. В пункте 5.4.2.4. (стр. 137) изложить в редакции «Переключение потребителей мкр.Пиганово на БМК установленной мощностью 1, 9 МВт».

2.4.2. В пункте 5.7 таблица 28 исключить котельную мкр.9-В (стр. 138).

2.4.3. В пункте 5.8.1 абз.4 изложить «- ООО «Владимиртеплогаз». БМК мкр.Пиганово. Переключение потребителей мкр.Пиганово на БМК установленной мощностью 1,9 МВт в 2023 году» (стр.140).

2.5. В разделе 6.

2.5.1. Название таблицы 29 дополнить словами «за базовый 2022 год (стр. 143, 144).

2.6. В разделе 8.

2.6.1. В таблицах 31, 32 строку ЕТО-7 исключить. (стр. 154, 155).

2.6.2. В пункте 8.1.1. «Для котельной ОАО «Владимирский завод «Электроприбор» запас резервного топлива нормируется и создается.». (стр.156).

2.6.3. В пункте 8.1.1.2. запас резервного топлива создается (ОНЗТ, ННЗТ, НЭЗТ) (стр.156).

2.6.4. В таблицы 37, 38 дополнить системой теплоснабжения ООО «Инженерные системы», котельная ул.Центральная, 18-а.

2.7. В разделе 9.

2.7.1. В таблице 40 строку 7 (ООО «Владимиртеплогаз») исключить.

ООО «Владимиртеплогаз» в 2023 году запланировано выполнение мероприятий на котельной мкр.Энергетик на сумму 11 744 тыс. руб.

2.8. В разделе 10.

2.8.1. В таблице 42 в строке 1 в графах 7, 8 пункты 2, 3 предлагается исключить (стр. 172).

2.8.2 В таблице 42 в строках 15, 16, 17, 22, 28, 31, 1 в графах 7, 8 указать «Без изменений».

2.8.3. Уточнения стр. 175 внести коррективы в соответствии с пунктом 2.8.2.

2.8.4. В таблице 43 строку 17 оставить в редакции актуализации 2022 года.

2.8.5. Таблицы 42, 43, дополнить системой теплоснабжения котельной мкр.Коммунар, ул.Центральная, 18-а (ООО «Инженерные системы»).

2.8.6. В пункте 10.2 в таблице 44 строку 7 исключить. Таблицу 44 оставить в редакции актуализации схемы в 2022 году (стр.179).

2.8.7. Рисунок 7 название изложить в редакции «Граница зоны деятельности ЕТО № 6: ООО «ТеплогазВладимир».

2.8.8. В таблице 45 систему теплоснабжения № 17 оставить в редакции актуализации схемы в 2022 году (стр. 188).

2.8.9. В таблице 46 пункт 10.5 «Система теплоснабжения № 17» предлагаем дополнить источником теплоснабжения - котельная БМК ООО «Владимиртеплогаз» (стр.192).

2.8.10. Таблицу 46 дополнить строкой — «Система теплоснабжения котельной ООО «Инженерные системы» ул.Центральная, 18-а.

2.9. В приложении 4.

2.9.1. Строку ЕТО-7. ООО «Владимиртеплогаз» - исключить.

2.9.2. В разделе ЕТО-1 в мероприятиях по котельным (стр.309) дополнить мероприятиями ООО «Владимиртеплогаз» по котельной мкр.Энергетик.

	Мероприятия по котельной мкр.Энергетик (ООО «Владимиртеплогаз»)	11744	
001.01.03.184*	Техническое перевооружение котельной мкр.Энергетик с установкой трех пластинчатых подогревателей на ГВС (по 1,7 МВт)	2870	
001.01.04.185*	Замена насосной группы котельной мкр.Энергетик	2324	
001.01.03.186*	Техническое перевооружение котельной мкр.Энергетик с заменой теплоэнергетического оборудования	6550	

184* - порядковый номер проекта в ЕТО-1

2.9.3. Шифр проектов привести в соответствие с пунктом 155 Приказа Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения».